

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię”
Nr zamówienia PZP/W-236/06/2016

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie; ul. Mickiewicza 10
www.swik.com.pl; e-mail: swik@swik.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie w sprawie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Rozdziałem IV, § 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., umieszczonym na stronie internetowej <http://www.swik.com.pl/przetargi/regulaminy>

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię wraz z dwuosiową przyczepą oraz osprzętem, z dwuletnim serwisem gwarancyjnym - zgodnie z niżej przedstawioną specyfikacją techniczną:

- a) pompa próżniowa z klapą zwrotną,
- b) wysokość ssania, nie mniej niż 5 m przy maksymalnej wydajności pompy,
- c) wydajność pompy nie mniej niż 110 dm³/s przy maksymalnej prędkości obrotowej 1500obr/min. dla wysokości podnoszenia nie niższej niż 25 metrów,
- d) wysokość podnoszenia nie mniej niż 40m,
- e) zakres regulacji wydajności nie mniej niż 50 - 110 dm³/s przy wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 40 m,
- f) pompa przeznaczona do pompowania wody osadowej, ścieków i osadów, ze zdolnością startu (samozasysania) bez konieczności uprzedniego zalewania wodą/ściekami – zdolność startu na ww. mediach.
- g) wolny przelot nie mniej niż 75mm,
- h) układ ssący z zastosowaniem trójnika i oparty na dwóch węzłach ssących o średnicach nie mniejszych niż 150 mm, w tym m.in.:
 - 2 węże ssące, sztywne o długości 7,5m, połączenie węży typu „perrot”,
 - 2 węże ssące, sztywne o długości 2,5m, połączenie węży typu „perrot”,
 - 2 kosze ochronne do węży ssawnych,
 - 2 przejścia z złącza „perrot” na złącze typu „storz”
- i) układ tłoczny z zastosowaniem trójnika i oparty na dwóch węzłach tłocznych o średnicach nie mniejszych niż 150 mm, w tym m.in.:
 - 4 węże tłoczne półsztywne, o długości 20m, połączenie typu „storz”
 - 2 węże tłoczne półsztywne, o długości 10m, połączenie typu „storz”
 - 3 węże tłoczne półsztywne, o długości 5m, połączenie typu „storz”
 - 2 węże tłoczne półsztywne, o długości 2,5m, połączenie typu „storz”
- j) system połączenia węży ma gwarantować pełną szczelność układu,
- k) napęd pompy realizowany za pomocą silnika wysokoprężnego o mocy dobranej do maksymalnej wydajności pompy, silnik wyposażony w rozrusznik elektryczny,
- l) połączenie silnika z pompą za pomocą odłączalnego sprzęgła (możliwość uruchomienia i ruchu silnika bez pracy pompy oraz przerw w pompowaniu bez konieczności wyłączania silnika),

Pinkas

Cołbi *Lu*

- m) pojemność zbiornika paliwa pozwalająca na ciągłą pracę agregatu przez min. 24 godziny przy pełnym obciążeniu,
- n) standardowe uszczelnienie mechaniczne wałów, dostępne na rynku,
- o) agregat wyposażony w panel sterowniczy posiadający m.in. elektroniczny regulator prędkości obrotów silnika,
- p) agregat zabudowany na przyczepie dopasowanej do montażu (zabudowa kontenerowa wygłuszona) – dopuszczenie do pracy w bliskości zabudowy mieszkaniowej,

- q) przyczepa dwuosiowa o wymiarach i nośności przystosowanej do agregatu z zaczepem o regulowanej nośności, z kołem zapasowym, hamulcem najazdowym, z homologacją, dowodem zakupu, oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego w Wydziale Komunikacji przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

IV. Termin związania ofertą:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.
- b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- c) Oferta, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- d) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób podpisującej ofertę.
- f) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- g) Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii **potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"**.
- h) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez Wykonawcę .
- i) Oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem

Oferta na dostawę agregatu pompowego na oczyszczalnię.
Nr postępowania PZP/W-236/06/2016
Nie otwierać przed dniem 13.06.2016 r. przed godz. 11:15

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 13.06.2016 r. do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego – sekretariat (I piętro)
Oferty zostaną otwarte dnia: 13.06.2016 r. o godz. 11:15
w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna (I piętro)

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

- a) Cena oferty ma charakter ryczałtowy,
- b) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Pinko

Chb L

- c) Wykonawca określa ryczałtową cenę realizowanego zamówienia w ofercie i cena ta zostanie ustalona na okres ważności zamówienia i realizacji dostawy i nie będzie podlegać podwyższeniu.
- d) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- e) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- f) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
- g) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

- a) Kryterium: **cena – waga 100%**
Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Cena oferty 100%	(cena brutto najniższej spośród badanych ofert) / (cena brutto oferty badanej) x 100% x 100pkt	Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie wg wzoru.
-------------------------	--	--

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

Pozostałe warunki

- IX. **Termin dostawy: do 30 dni od daty złożenia zamówienia.**
- X. **Termin i forma płatności: przelew do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i wystawienia przez Wykonawcę faktury,**
- XI. **Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące na wszystkie elementy zestawu.**
- XII. **W terminie 72 godzin od dostawy Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzenia na terenie oczyszczalni w Strzelcach Opolskich oraz przeprowadzi szkolenie pracowników SWiK Sp. w zakresie obsługi ww. urządzenia.**
- XIII. **Wykonawca naprawi usterki do 72 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub w przypadku braku takiej możliwości zapewni ww. terminie oraz na okres naprawy agregat zastępczy o parametrach nie gorszych niż agregat będący przedmiotem zamówienia.**
- XIV. **Miejsce dostawy: Oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich, ul. Czereśniowa 7.**

V-CE PREZES ZARZĄDU
Członek Zarządu
Tomasz Gibki

PREZES ZARZĄDU
Marian Waloszyński

Gibki