



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 18.09.2019r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
69 864 300,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki



Prus.h

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia nr PZP/W-322/09/2019 , nazwa zamówienia:

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – kontrakt 10, w tym :

- 1. Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MaW1 do węzła MaW 56) – kontrakt 10.*
- 2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina – kontrakt 10 oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.*
- 3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich – kontrakt 10.*

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1 :

Zgodnie z Rozdziałem V, ppkt. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki udziału w postępowaniu – zdolność techniczna i zawodowa, wymagane jest wykazanie się wykonaniem :

- a) przy składaniu oferty na część 1: minimum jednej realizacji zadania związanego z budową lub przebudową sieci wodociągowej o długości minimum 1 km, w tym metodą bezwykopową minimum 500 m.
- b) przy składaniu oferty na część nr 2 : minimum jednej realizacji zadania związanego z budową lub przebudową sieci wodociągowych o łącznej długości 1 km.
- c) przy składaniu oferty na część nr 3 : minimum jednej realizacji zadania związanej z budową, przebudową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnych o łącznej długości minimum 450 mb.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i 2, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem na realizację :

- co najmniej dwóch zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej realizowanej analogicznie jak sieć wodociągowa o długości



Carl

Unia Europejska
Fundusz Spójności



[Signature]



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
69 864 300,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

minimum 1 km każda, w tym jedna z nich wykonana metodą bezwykopową o długości minimum 500,00m?

Odpowiedź :

Dla części nr 1 oraz części nr 2, warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zapisane w SIWZ cz. I jednoznacznie określają wymogi wykazania się wykonaniem w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, realizacji związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowej, a nie sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja sieci wodociągowej objęta jest innym reżimem sanitarno-epidemiologicznym niż realizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Tym bardziej, że realizacja części nr 1 obejmuje głównie roboty związane z przebudową sieci wodociągowej magistralnej czynnej w technologii „reliningu”, gdzie konieczne będzie doświadczenie przy realizacji robót zapewniające ciągłość dostaw wody i jej jakości z wykonywaniem bieżących badań sanitarno – epidemiologicznych próbek wody z włączanych do sieci nowych przebudowanych odcinków sieci i bypassów. Również dla części nr 2 konieczne będzie doświadczenie przy realizacji robót, zapewniające ciągłość dostaw wody i jej jakości z wykonywaniem bieżących badań sanitarno – epidemiologicznych próbek wody z włączanych do sieci nowych przebudowanych odcinków sieci i bypassów. Dlatego dla części nr 1 i nr 2, wymagane będzie wykazanie się wykonaniem realizacji w zakresie sieci wodociągowej, zgodnie z zapisami SWIZ cz. I, Rozdział V, ust. 1 lit. b).

PROKURENT

Dorota Pietrowska

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pms.h