

Strzelce Opolskie, dnia 29.01.2013r.

GK.6220.26.2012.AK5

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia



Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2012r. Pani Grażyny Kawczyńskiej z Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99, działającej w imieniu i z upoważnienia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś, bez obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,

budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.09.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu: 4.10.2012r.) uzupełnionym przy piśmie z dnia 22.10.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.10.2012r.) Pani Grażyna Kawczyńska z Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99, działająca w imieniu i z upoważnienia (pełnomocnictwo z dnia 4.10.2012r.) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś. Do wniosku dołączono załączniki zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) dalej zwanej ustawą OOŚ.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o czym zawiadomiono jego strony. Obwieszczenie z dnia 7.11.2012r. z powyższą informacją zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy ujętej w § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 60 ustawy OOŚ.

Dlatego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ oraz art. 106 Kpa, pismem nr GK.6220.26.2012.AK5 z dnia 6.12.2012r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ.4241.431.2012.MD z dnia 20.12.2012r. a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w opinii sanitarnej nr NZ/ASz-4325-1-32/12 z dnia 17.12.2012r. wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ wydał opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia, przyjęte rozwiązania mające na celu ograniczenie ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz fakt, że planowane przedsięwzięcie dotyczy poprawy gospodarki ściekowej gminy, zaopiniował o możliwości nie nakładania na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów i informacji oraz w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich stwierdzono, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Posiadane informacje o rodzaju przedsięwzięcia i sposobie jego realizacji pozwalają stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku brak jest przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego postanowieniem nr GK.6220.26.2012.AK5 z dnia 7.01.2013r. odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działkach obrębu Szymiszów o nr nr: 799, 816/12, 779/2, 779/3, 779/4, 819, 919, 765/1, 921, 920/7, 920/5, 922/1, 841, 717, 572/1, 652, 570/2, 791, 784/5, 700/1, 717, 700/2, 719, 730, 738/5, 738/4, 738/6, 765/2, 824, 840, 764/5, 833/2, 835, 744, 721, 752, 728, 539, 540/2, 648/1.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy \varnothing 200 i przewidywanej długości sieci ok. 4900mb oraz \varnothing 160 i przewidywanej długości sieci ok. 1340mb,
2. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy \varnothing 90 i \varnothing 125 o przewidywanej długości sieci ok. 1770mb,
3. zasilanie przepompowni ścieków.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

1. prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej,
2. zachowanie interesów osób trzecich,
3. zachowanie stosunków wodnych,
4. osłonięcie rosnącego drzewostanu przed urazami mechanicznymi pracujących w fazie budowy maszyn i urządzeń,
5. wykonanie planowanych sieci z materiałów gwarantujących szczelność tj. rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe, rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE; studnie kanalizacji grawitacyjnej będą wykonane z kręgów betonowych zaizolowanych abizolem R+P; połączenie studni z rurociągiem będzie wykonane z zastosowaniem tzw. przejść szczelnych,
6. wykonanie przejścia kanalizacji pod rzeką Sucha przewiertem.

W czasie realizacji przedsięwzięcia w związku z używaniem sprzętu budowlanego (koparko – ładowarka, spychacz, wywrotka, walec, itp.) nastąpi zwiększona emisja spalin do atmosfery oraz zwiększona emisja hałasu. Oddziaływanie to jednak będzie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu budowy. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i następnie przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje się odtworzenie zniszczonej nawierzchni drogowej poprzez ułożenie dywanika asfaltowego a na terenach zielonych rozścielenie warstwy humusu.

W trakcie eksploatacji sieć kanalizacyjna nie będzie wpływać negatywnie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas i vibracje. Okresowe płukanie sieci i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy pomocy specjalistycznego sprzętu wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, które odwiezione zostaną samochodami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków.

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki wynikające z zapisów art. 63 ustawy OOS określających uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym

obszarach sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Ponadto stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji nie dojdzie do oddziaływania o charakterze transgranicznym

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś”, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXXI/258/09 z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz. Urzęd. Woj. Op. z dnia 17 marca 2009r. Nr 18, poz. 287).

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonych w sprawie dokumentów, tj. załączników do wniosku zgodnych z art. 74 ust. 1 ustawy OOS, oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, przy braku uwag zainteresowanych stron stwierdzono, że przedsięwzięcie spełni wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska i nie będzie stanowić dla niego zagrożenia, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Stosownie do art. 10, 49 i 81 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomiono strony o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z możliwością zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Obwieszczenie z dnia 7.01.2013r. z powyższą informacją zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ żadnych uwag i zastrzeżeń nie wniesiono uznano, że zostały spełnione warunki niezbędne do wydania takiej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
Maria Felinik
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:


1. Pani Grażyna Kawczyńska, BIPROMAG-1 Sp. z o.o., ul. Toszecka 99, 44 – 100 Gliwice
2. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie
3. Strony poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227, ze zm.)
4. a/a

AK

Charakterystyka przedsięwzięcia.

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu w miejscowości Szymiszów Wieś.
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia przewidziana jest na działkach o nr nr: 799, 816/12, 779/2, 779/3, 779/4, 819, 919, 765/1, 921, 920/7, 920/5, 922/1, 841, 717, 572/1, 652, 570/2, 791, 784/5, 700/1, 717, 700/2, 719, 730, 738/5, 738/4, 738/6, 765/2, 824, 840, 764/5, 833/2, 835, 744, 721, 752, 728, 539, 540/2, 648/1 – obrębu Szymiszów.
3. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy \varnothing 200 i przewidywanej długości sieci ok. 4900mb oraz \varnothing 160 i przewidywanej długości sieci ok. 1340mb,
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy \varnothing 90 i \varnothing 125 o przewidywanej długości sieci ok. 1770mb,
 - c) zasilanie przepompowni ścieków.
4. W ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:
 - a) prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej,
 - b) zachowane zostaną interesy osób trzecich,
 - c) zachowane zostaną stosunki wodne,
 - d) rosnący drzewostan zostanie osłonięty przed ewentualnymi urazami mechanicznymi pracujących w fazie budowy urządzeń i maszyn,
 - e) wykonanie planowanych sieci z materiałów gwarantujących szczelność tj. rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe, rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE; studnie kanalizacji grawitacyjnej będą wykonane z kręgów betonowych zaizolowanych abizolem R+P; połączenie studni z rurociągiem będzie wykonane z zastosowaniem tzw. przejść szczelnych,
 - f) wykonanie przejścia kanalizacji pod rzeką Sucha przewiertem.

Z up. BURMISTRZA

Mariusz Feliniak
Z up. BURMISTRZA



