OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RG–2

215.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU							
RZĘDNA TERENU ISTN.			224.45	224.45			
RZĘDNA DNA KANAŁU							
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.80	221.65				
SPADKI, DŁUGOŚCI					0.8%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ					RURY KAN. PVC KIELICHOWE LITE KLASY S (SDR 34) DN 160X4,7 ŁĄCZONY NA USZCZELKI GUMOWE L=50,10m		
OPIS WYKOPU					WYKOP MECHANICZNY W OBUDOWACH SZEROKOŚĆ DNA 0.9M L= 50,10M V = 110 M3 KAT. GRUNTU : III–55,0M3 IV–55,0M3		
ODLEGŁOŚCI	0.0						
	17.9						
HEKTOMETRY	17.9	2.31	221.79	224.10	224.10	Zał.= –81°	
	32.2						
	50.1	1.70	222.05	223.75	223.75		

S–ist. 0 — S–16 0 — S–17 0

STUDNIA, Rz.d.=221.65

STUDZIENKA ø0.425m

STUDNIA TYPOWA ø1.0m
Proj. włączenie kanału DOM 9B
ø0.16, Rz.d.=222.05

1:100

1:500

RG–3

215.00m n.p.m.

	0.0						
	14.6						
	29.4						
	42.6						
	64.9						
	79.5						
	232						
	102.7						
	27.5						
	122.1						
	130.2						
	140.1						
	21.2						
	151.4						
PROJ. RZĘDNA TERENU							
RZĘDNA TERENU ISTN.			224.59	224.59			
RZĘDNA DNA KANAŁU							
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.58	222.01				
SPADKI, DŁUGOŚCI					1.2%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ					RURY KAN. PVC KIELICHOWE LITE KLASY S (SDR 34) DN 200X5,9 ŁĄCZONY NA USZCZELKI GUMOWE L=151,40m		
OPIS WYKOPU					WYKOP MECHANICZNY W OBUDOWACH SZEROKOŚĆ DNA 0.9M L= 151,4M V = 352 M3 KAT. GRUNTU : III–176,0M3 IV–176,0M3		
ODLEGŁOŚCI			222.09		kabel telek.		
HEKTOMETRY		2.54	222.18	224.72	224.72	Zał.= –13°	
			222.36		kabel NN		
			222.52		kabel telek.		
		2.34	222.96	225.30	225.30	Zał.= 13°	
		2.44	223.24	225.68	225.68	Zał.= –35°	
			223.48		gaz. n/pr ø50		
		2.03	223.57	225.60	225.60	Zał.= 0°	
			223.69		gaz. n/pr		
		2.52	223.83	226.35	226.35		

S–ist. 0 — S–18 0 — S–19 0 — T–20 0 — S–21 0

Nr 2A: Gb 0.50, Pd 0.80, Gpiz 1.30, KWg 2.00, ST(ж) 2.50

STUDNIA, Rz.d.=222,01

STUDZIENKA ø0.425m

STUDZIENKA ø0.425m

STUDZIENKA ø0.425m

TRÓJNIK REDUKCYJNY
Proj. włączenie kanału DOM 56
Rz.d.=223.57

Nr 1: nN Pd 1.00, Gp 1.70

STUDNIA TYPOWA ø1.0m
Proj. włączenie kanału DOM 54
ø0.16, Rz.d.=224.63

Proj. włączenie kanału DOM 58
ø0.16, Rz.d.=223.83

RG–4

215.00m n.p.m.

	0.0						
	11.4						
	55.9						
	67.3						
	20.1						
	87.4						
PROJ. RZĘDNA TERENU							
RZĘDNA TERENU ISTN.			224.84	224.84			
RZĘDNA DNA KANAŁU							
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.57	222.27				
SPADKI, DŁUGOŚCI					0.7%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ					RURY KAN. PVC KIELICHOWE LITE KLASY S (SDR 34) DN 200X5,9 ŁĄCZONY NA USZCZELKI GUMOWE L=87,40m		
OPIS WYKOPU					WYKOP MECHANICZNY W OBUDOWACH SZEROKOŚĆ DNA 0.9M L=87,40M V = 153M3 KAT. GRUNTU : III–77,0M3 IV–78,0M3		
ODLEGŁOŚCI		2.34	222.35	224.69	224.69	Zał.= 8°	
HEKTOMETRY		1.23	222.74	223.97	223.97	Zał.= 107°	
		1.20	222.88	224.08	224.08		

S–ist/ 0 — S–22 0 — S–23 0 — S–24 0

Nr 2a: Gb 0.50, Pd 0.80, Gpiz 1.30, KWg 2.00, ST(ж) 2.50

STUDNIA, Rz.d.=222,27

STUDZIENKA ø0.425m

STUDZIENKA ø0.425m

STUDNIA TYPOWA ø1.0m

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY GRUDZIEŃ 2013	INWESTOR: Gmina STRZELCE OPOLSKIE 47 - 100 Strzelce Opolskie Pl. Myśliwca 1	NAZWA PROJEKTU "BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH UL. PIEKNEJ, WILKOWSKIEGO ORAZ OPOLSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SYSTEMEM TŁOCZNYM DO ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI W UL. PIĘKNEJ"	PROJEKTANT: inż. Iwona DOŁŻYCKA upr. 47/DOŚ/03	SKALA 1:100/500
inż. Iwona Dołżycka PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH	LOKALIZACJA: działki przy ul. Wikowskiego, Pięknej i Opolskiej - Gmina Strzelce Opolskie	NAZWA RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGÓW RG-2; RG-3; RG-4	OPRACOWANIE: mgr Inż. arch. Maria KIELBASA	NR RYS. 9