



Objaśnienia:

wilgotności:
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m. - mokry
nw. - nawodniony

gruntu:
nW - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany
Gp - gлина piaszczysta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty
Pπ - piasek pylasty
Nm - namul
Ip - pył piaszczysty
w - wapień
H - humus
KO - ołoczaki
k - kwarcyty

KWg (Gt+KRw) - zwietrzelnia gliniasta jasnobrazowa- gлина pylasta z domieszka rumoszu wapiennego
KRw - rumosz (zwietrzelnia wapienia)
KWg(Gt) - zwietrzelnia gliniasta jasnobrazowa- gлина pylasta
T - torf
Z - żwir

Uwaga: przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych i istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji.

Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć dzieloną rurą ochronną.
- kable 1kV- rura ochronna o średnicy min 110mm koloru niebieskiego
- kable SN - rura ochronna o średnicy min 160mm koloru czerwonego

Istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dzieloną rurą ochronną o średnicy min110.

Wszystkie prace prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami infrastruktury oraz zgodnie z warunkami wykonania prac.

Prace w pobliżu sieci gazowych prowadzić bezwzględnie pod nadzorem właściciela sieci tj. Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowiecach

UWAGA!
Nie wyklucaz się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zasadości historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami)

	PHU "ORTUS" Janusz Fengler ul. Leśna 5a, Chojne 98-200 Sieradz	Inwestor: SWK Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie	
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/97	Data	Podpis
Opracował:	mgr inż. P. Zagalski	01.2017	
Sprawił:	mgr inż. Ryszard Strusiński upr. LOI/2157/PWOS/13	01.2017	
Skala:	Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej gminnej z oddziałami do działek w ul. Leśnej i Zakładowej w Strzelcach Opolskich		
Nr rysunku:	Tytuł rysunku: Profil sieci wodociągowej w ul. Zakładowej		
2.4	Branża: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str.		