

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości przekraczającej 50 000 zł. netto i jednocześnie wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

(Tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605, z późn zm. dalej PZP)

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

„Wykonanie dwóch studni J-2, J-3 o głębokości do 155m na działce nr 19 w Jędryniach„

Nr postępowania – PZP/W-200/09/2024

1. Zamawiający

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

KRS 0000131719,
NIP 756-10-03-146,
Regon 530997537

www.swik.com.pl

E-mail swik@swik.com.pl, m.sokolowska@swik.com.pl,

poniedziałek - piątek 8.00-15.00

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

Kody:

- 45000000-7 Roboty budowlane,
- 45255110-3-Roboty budowlane w zakresie studni;
- 4526220-9 Wiercenie studni wodnych
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia SEKTOROWEGO udzielanego w celu wykonania działalności, w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 PZP, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zadania pn. „**Wykonanie dwóch studni J-2, J-3 do głębokości 155m na działce nr 19 w Jędryniach„** gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny

0001 Jędrynie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.”

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

- a) odwiercenie otworów studziennych (głębinowych) do głębokości ok. 155 m na działce nr 19 we wsi Jędrynie, obręb ewidencyjny 0001 Jędrynie gm. Strzelce Opolskie w jednym z trzech wariantów zaprojektowanych w Projekcie Robót Geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych J-2 i J-3 na terenie działki nr 19 we wsi Jędrynie opracowanym przez PRO-AQUA Biuro Projektów z Wrocławia stanowiącego integralną część niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1), W/w projekt został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją z dnia 09.02.2024r. nr DOŚ.RG.7430.09.2023.KM (zał. nr 2)
- b) opracowanie planu ruchu zakładu górniczego i co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót przekazanie go do zatwierdzenia organowi nadzoru górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem,
- c) opracowanie dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia i na 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz Burmistrzowi Strzelec Opolskich;
- d) zapewnienie osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi i hydrogeologicznymi;
- e) wykonanie dokumentacji prowadzonych prac wraz z uzupełnieniem w miarę postępu robót (dziennik pompowania);
- f) zagospodarowanie odpompowanej wody z wiercenia studni zgodne z obowiązującymi przepisami;
- g) pobranie z każdej studni prób wody do analizy fizyko-chemicznej. Zakres badań laboratoryjnych fizyko-chemicznych obejmować powinien oznaczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zakres badań wartości parametrycznych zgodnie z załącznikiem nr 9;
- h) zabezpieczenie studni w postaci wyprowadzenia min. 30 cm nad poziom terenu rury stalowej $\varnothing 16''$ oraz min. 100 cm nad poziom terenu rury stalowej $\varnothing 20''$. Rurę stalową $\varnothing 20''$ należy zabezpieczyć z góry szczelnym stalowym włazem min. $\varnothing 20''$ montowanym na zawiasach z zamknięciem na zamek lub kłódkę. Otwór studzienny powinien być szczelnie zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, zwierząt i gryzoni;
- i) uporządkowanie terenu po wykonaniu studni do stanu poprzedniego;
- j) w przypadku uzyskania negatywnych wyników wiercenia studni nr J-2 lub J-3 likwidacja otworu poprzez wypełnienie urobkiem i sporządzenie dokumentacji geologicznej oraz przedstawienie jej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
- k) przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych;
- l) opracowanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej oraz przedłożenie jej do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego;

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zatwierdzony projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych nr J-2 i J-3 na terenie działki nr 19 we wsi Jędrynie.

Zamawiający posiada również wyniki badań wody z otworu badawczego J-1 o głębokości ok. 130 m zlokalizowanego na sąsiedniej działce w lesie ok. 40m od granicy działki nr 19 w Jędryniach. Działka nr 19 w Jędryniach stanowi własność Zamawiającego.

Budowę nowej Stacji Wodociągowej z dwoma studniami J-2 i J-3 planuje się na działce nr 19 w Jędryniach o powierzchni ok. 50 arów. Teren działki i tereny okoliczne (do 100 m) to obecnie tereny

płaskie, łąki, tereny nieużytków lub leśne oraz droga powiatowa.. Działka jest zlokalizowana z jednej strony przy lesie, a z drugiej przy drodze asfaltowej powiatowej w odległości ok. 400 m od ostatnich zabudowań wsi Jędrynie.

Celem planowanych robót geologicznych na terenie działki nr 19 obręb Jędrynie gmina Strzelce Opolskie jest wykonanie nowego komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów triasu środkowego (wapienia muszlowego).

Robotami w terenie powinien zarządzać kierownik wiertni posiadający stosowne kwalifikacje.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu robót i uwzględnienia ich w wynagrodzeniu ryczałtowym. Dlatego przed złożeniem oferty Wykonawca obowiązkowo powinien dokonać wizji w terenie oceniając warunki realizacji robót geologicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania – zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. z dnia 2023.08.10).

Materiały pozostałe po wykonaniu zadania należy zagospodarować we własnym zakresie lub składować na wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca. Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.

Wykonawca w cenie zadania tj. ryczałtowym wynagrodzeniu powinien wycenić wszystkie roboty i policzyć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, ale również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania tj. między innymi wszelkie roboty przygotowawcze, organizację placu budowy, itp.

4.2. Zaplanowano trzy wariantową realizację przewidzianego zadania wg. Załączonego Projektu Robót Geologicznych .

Wariant I : odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego J-2 do głębokości 125 m ppt. W przypadku uzyskania wydajności na poziomie powyżej 40 m³/h przy maksymalnej depresji około 40 m, w drugim etapie prac odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego J-3 również do głębokości 125 m ppt. oraz wykonanie zespołowego pompowania pomiarowego otworów J-2 i J-3 w celu określenia nowych zasobów eksploatacyjnych projektowanego ujęcia wody. Wykonawca nie będzie wchodził na teren LASÓW PAŃSTWOWYCH m.in. na działkę nr 1503 w Kadłubie gdzie zlokalizowany jest istniejący otwór badawczo-eksploatacyjny J-1 .

Wariant II : odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego J-2 do głębokości 125 m ppt. I w przypadku uzyskania wydajności na poziomie znacznie poniżej 40 m³/h przy maksymalnej depresji około 40 m, pogłębienie otworu do głębokości 155 m ppt.. W przypadku uzyskania wydajności na poziomie powyżej 40 m³/h przy maksymalnej depresji około 40 m, w drugim etapie prac odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego J-3 do głębokości 155 m ppt. oraz wykonanie zespołowego pompowania pomiarowego otworów J-2 i J-3 w celu określenia nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody.

Wykonawca nie będzie wchodził na teren LASÓW PAŃSTWOWYCH m.in. na działkę nr 1503 w Kadłubie gdzie zlokalizowany jest istniejący otwór badawczo-eksploatacyjny J-1 .

Wariant III: odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego J-2 do głębokości 125 m ppt. I w przypadku uzyskania wydajności na poziomie znacznie poniżej 40 m³/h przy maksymalnej depresji około 40 m, pogłębienie otworu do głębokości 155 m ppt..W przypadku uzyskania wydajności na poziomie znacznie poniżej 40 m³/h przy maksymalnej depresji około 40 m zakończenie prac bez realizacji wiercenia otworu badawczo-eksploatacyjnego J-3.

Wykonawca nie będzie wchodził na teren LASÓW PAŃSTWOWYCH m.in. na działkę nr 1503 w Kadłubie gdzie zlokalizowany jest istniejący otwór badawczo-eksploatacyjny J-1 .

Wykonawca nie wykona zespołowego pompowania pomiarowego istniejącego otworu J-1 i odwierconego otworu J-2 . Określone zostaną przez Wykonawcę zasoby eksploatacyjne otworu eksploatacyjnego J-2 i J-3 w zależności od zrealizowanego wariantu.

Szczegółowe informacje dotyczące przewidzianych wariantów i etapów projektowanych robót geologicznych przedstawione zostały w rozdziale 2.2 załączonego Projektu Robót Geologicznych.

Projektuje się odwiercenie otworów badawczo-eksploatacyjnych J-2 i J-3 do głębokości 125,0 m ppt. Z możliwością ich pogłębienia do 155 m ppt. Sposób wykonania wiercenia i projektowaną konstrukcję każdego z otworów przedstawiono w zał.10a-c i przedstawione w rozdziałach 2.2 – 2.4 załączonego Projektu Robót Geologicznych.

- 4.3. W trakcie wiercenia dozór geologiczny powinien nadzorować i na bieżąco korygować założenia projektowe, stosownie do rzeczywistych warunków geologicznych oraz technicznych:
 - w sposobie zabudowania otworu rurami osłonowymi, bezpieczną głębokością ich posadowienia w celu odizolowania nawierconych poziomów wodonośnych;
 - w sposobie zabudowania otworu kolumną filtrową w zależności od napotkanych warunków hydrogeologicznych, technicznych oraz przyjętego wariantu realizacji zadania.
- 4.4. Prace związane z montażem i demontażem urządzenia wiertniczego powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu. Oddanie do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się na wiertni, powinno nastąpić na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu.
- 4.5. Wiercenie należy wykonać systemem mechanicznym obrotowym na płuczkę wodną z lewym obiegiem płuczki przy użyciu świrdrów gryzowych.
- 4.6. Ponieważ zadanie realizowane będzie na działce (pole uprawne) bez dostępu do energii elektrycznej, stąd przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zabezpieczyć się we własne agregaty prądotwórcze oraz paliwo niezbędne do pracy agregatów.
- 4.7. Podczas wiercenia otworu zapotrzebowanie na wodę do celów wiercenia należy zagwarantować sobie w porozumieniu ze Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. lub we własnym zakresie.
- 4.8. Urobek odprowadzany powinien być do wykopanego i wyłożonego folią zabezpieczającą dołu zwiercinowego lub może osadzać się w kontenerach, w których przepływać będzie płuczka.
- 4.9. Po zakończeniu wiercenia osadzony w dole zwiercinowym lub w kontenerach urobek zostanie usunięty i wywieziony. Teren wokół odwierconego każdego z otworów, zostanie uporządkowany do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
- 4.10. Ponieważ przewidziane roboty geologiczne prowadzone będą poniżej 100 m ppt. w związku z powyższym przed przystąpieniem do realizacji zadania, **należy opracować planu ruchu zakładu i przedłożyć go w Okręgowym Urzędzie Górniczym.**
- 4.11. Po zakończeniu prac wiertniczych należy przeprowadzić pomiary geodezyjne w celu określenia współrzędnych i rzędnej wysokościowej terenu przy otworze w nawiązaniu do państwowego układu współrzędnych 2000.

4.12. Po zakończeniu prac terenowych, wykonaniu badań fizyko-chemicznych wody oraz prac geodezyjnych, należy opracować dokumentację hydrogeologiczną. Wyniki wykonanych prac należy przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

5. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia jest uwarunkowany głębokością wierconych studni i ich wydajnością i przewiduje się trzy scenariusze jak w załączonym do niniejszego zapytania Projekcie Robót Geologicznych

zostanie wykonany wariant I

lub wariant II

lub wariant III

przedmiotowego projektu.

Wykonawca w ofercie poda cenę realizacji otworów/studni każdego z trzech wariantów opisanych w załączonym do niniejszego zapytania Projekcie robót geologicznych (zał. nr 1) decyzją Marszałka Województwa zatwierdzającą przedmiotowy projekt nr DOŚ-RG. 7430.09.2023.KM (zał. nr 2) wraz z usługami określonymi w pkt. 4.1. od pkt 4.1 a) do pkt. 4.1k).

Oferta musi zawierać trzy ceny :

- a) Cenę wariantu I
- b) Cenę wariantu II
- c) Cenę wariantu III

Cena wariantu I nie może przekroczyć **80%** ceny wariantu II.

Cena wariantu III nie może przekroczyć **50 %** ceny wariantu II.

Wykonawca realizować będzie zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem.

Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia należy opracować w języku polskim.

Dokumentacja stanowiąca część przedmiotu zamówienia powinna być opracowana i przekazana w 3 egzemplarzach, w formie papierowej format A4, w oprawie, spięta trwale w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz elektronicznej na płycie CD (pliki pdf + wersja edytowalna).

6. Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (innych niż realizacja zgodna z załączonym projektem robót geologicznych).
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcej walucie.
- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- **Zamawiający określa warunki , które Wykonawca przyjmie dokonując ceny opcji zamówienia :**
- **Cena wariantu I nie może przekroczyć 80% ceny wariantu II.**
- **Cena wariantu III nie może przekroczyć 50 % ceny wariantu II.**
- **Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie w jednej z form określonych w ust. 1 art. 450 ustawy Prawo**

Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie należy wnieść po wybraniu najkorzystniejszej oferty nie później jednak niż 7 dni od udostępnienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Teren działki nr 19 w Jędryniach objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie – Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019r.
- Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie części zamówienia po dokonaniu odbioru częściowego prac.

7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie : **do 8 miesięcy od podpisania umowy do zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia na działce nr 19 we wsi Jędrynie przez Marszałka Województwa Opolskiego (Geologa Wojewódzkiego).**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

8.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8.2. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
minimum jedną studnię głębinową wody pitnej o głębokości równej lub powyżej 100 m wraz z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną.
- b) dysponuje lub będzie dysponował do wykonania przedmiotowego zamówienia, co najmniej następującymi osobami:
 - osobą kierującą pracami posiadającą uprawnienia do kierowania robotami geologicznymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze kat. XIII, a także co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami geologicznymi;
 - osobą nadzorującą prace geologiczne z uprawnieniami do nadzorowania robotami geologicznymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze kat. IV lub kat. V., a także co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac geologicznych.
- c) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jest wymagane złożenie w ofercie:
Oświadczenia, że Wykonawca:
 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona tj.: **opłaconej polisy min do końca**

I kwartału 2025 r., a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie żądanych dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania, a dokumenty Wykonawcy mają potwierdzić ich spełnienie. Brak któregośkolwiek z żądanych dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub niepotwierdzających spełnienia warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (pomimo wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

9. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie zobowiązany jest dostarczyć wykonawca w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu**

9.1. Do oferty Wykonawca załącza:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 5 i oświadczenia zawarte w formularzu oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto:

- W przypadku wspólnie ubiegających się wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 składa każdy z wykonawców lub wykonawcy składają wspólnie.

9.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z nazwami firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawcy zobowiązani są złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6).

9.3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej **300 000, 00 zł**, wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie oceniony łącznie tj. wystarczającym będzie spełnienie go przez jednego z wykonawców lub wszystkich łącznie,
- b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **300 000, 00 zł**. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący posiadanego OC będzie oceniony łącznie tj. wystarczającym będzie spełnienie go przez jednego z wykonawców lub przez wszystkich łącznie.

- c) wykazu robót geologicznych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem referencji o prawidłowo wykonanym zadaniu wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty geologiczne były wykonywane – załącznik nr 7
- d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8
- e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.4. Oświadczenia lub dokumentu w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 e, f, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem tego terminu),
 - nie odnotowano likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty).
- b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnej informacji dotyczących tego dokumentu,

- d) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.5. Forma dokumentów

- 1) Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki należy podpisać odręcznym podpisem papierowym i przesłać w postaci zeskanowanych dokumentów lub w postaci pdf z elektronicznym podpisem kwalifikowanym
- 2) W przypadku złożenia oferty w postaci dokumentów zeskanowanych Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia do siedziby SWIK Sp. z o.o. oryginałów wszystkich dokumentów.

10. Kryterium oceny oferty

Oferta musi zawierać trzy ceny :

- a) Cenę wariantu I
- b) Cenę wariantu II
- c) Cenę wariantu III

Warunki , które Wykonawca musi przyjąć określając ceny opcji zamówienia :

Cena wariantu I nie może przekroczyć 80% ceny wariantu II.

Cena wariantu III nie może przekroczyć 50 % ceny wariantu II.

10.1. Zamawiający będzie porównywał oferty zamówienia wg. poniższego kryterium.

- 1) Oferty będą oceniane wg nw. kryterium:

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %
1	Cena realizacji Wariantu II (C)	100 %

- 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę Wariantu II .

10.2. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10.3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 17 października 2024r. do godz. 10.00 na adres przetargi@swik.com.pl wpisując w temacie wiadomości „Oferta dotycząca wykonania dwóch studni J-2, J-3 o głębokości do 155m na działce nr 19 w Jędryniach„

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

- Pani Małgorzata Sokołowska tel. 77 461 27 08 wew.34., e-mail m.sokolowska@swik.com.pl

- Pani Małgorzata Kamińska tel. 77 461 27 08 we
w. 32, e-mail m.kaminska@swik.com.pl

12. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2024 r. o godz. 10.15.

Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania.

13. Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty w okolicznościach i na warunkach szczegółowo uregulowanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji gdy:

- wszystkie oferty, które wpłynęły były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
- w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z prawem umowy,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, tel. 77 4612708 ;
2. w w/w Spółce SWIK /Zamawiającego kontakt do inspektora danych osobowych: adres e-mail to iod@swik.com.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-200/09/2024 na „Wykonanie dwóch studni J-2, J-3 o głębokości do 155m na działce nr 19 w Jędryniach„ prowadzonym w trybie konkurencyjnym zapytania ofertowego;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji zadania.

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnej uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawców do złożenia w ofercie oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

PREZES ZARZĄDU

Marian Waloszyński

.....
Podpis/y Zamawiającego

Załączniki:

1. Projekt robót geologicznych.
2. Skan decyzji zatwierdzającej projekt
3. Wzór oferty (Formularz ofertowy)
4. Wzór umowy
5. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
7. Wykaz wykonanych usług
8. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za projekty branżowe.
9. Zakres badań wody.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy .

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

