



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 12.02.2025r.

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
76 195 900,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

**Odpowiedzi na pytania Oferentów**

**Dotyczy: Zamówienia nr PZP/W-054/01/2025 , nazwa zamówienia:**

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 367kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków Strzelce Opolskie ul. Czereśniowa 7”**

Pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni przed datą otwarcia ofert tj. dwa dni przed datą otwarcia ofert.

**Pytania Wykonawcy:**

**Pytanie nr 8 :**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt 4.1 zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż posiada warunki przyłączenia Operatora sieci energetycznej TAURON Dystrybucja z dnia 01.09.2023 r. Brak ich w załącznikach do zapytania, w związku z powyższym prosimy o udostępnienie ww. warunków przyłączenia

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, że na naszej stronie internetowej w pliku [4.PZT i Proj. Arch-Bud](#) na stronie nr 77 znajdują się Warunki przyłączenia nr WP/079291/2023/O03R00 z Operatorem sieci energetycznej TAURON Dystrybucja. Są one ważne 2 lata od dnia 01.09.2023r

**Pytanie nr 9 :**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w zapytaniu ofertowym. Zgodnie z pkt 5. – Informacje dodatkowe Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w wysokości 30 % wartości. Natomiast w Załączniku nr 3 (wzór umowy), nie ma paragrafu opisującego wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Bardzo proszę o wyjaśnienie nieścisłości zapisów w zapytaniu ofertowym oraz w projekcie umowy.



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
76 195 900,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

**Odpowiedź :**

Treść zapytania i ujęte w nim wszystkie warunki, treść umowy oraz wszystkie wyjaśnienia, dokumentacja projektowa stanowią integralną całość będącą podstawą realizacji przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek z zasady stanowi wymóg fakultatywny Zamawiającego i nie jest elementem obligatoryjnym. Dla realizacji tego zamówienia Zamawiający przyjął wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny brutto oraz zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania. Został on opisany w zapytaniu ofertowym, które jako Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi integralną część umowy zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 lit. a) wzoru umowy.

**Pytanie nr 10 :**

Proszę o informację o możliwości przygotowania oferty w oparciu o panel z wytrzymałością na śnieg 5400Pa. Na dzień dzisiejszy w hurtowniach występują śladowe ilości paneli Risen spełniające warunki techniczne zamówienia (wytrzymałość na śnieg 5900 Pa)

**Odpowiedź :**

W związku z rosnącą częstotliwością oraz intensywnością anomalii pogodowych, szczególnie w południowych i południowo-zachodnich rejonach Polski, obejmujących m.in. ekstremalne opady deszczu, gradobić oraz okresowe intensywne opady śniegu, podjęto decyzję o wdrożeniu modułów fotowoltaicznych charakteryzujących się podwyższoną wytrzymałością. Katalogowo wartość ta może mieć 5400Pa. Natomiast należy dobrać taki rodzaj modułów fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczej i odpowiedniego sposobu montażu modułów, dla których producent będzie mógł gwarantować wytrzymałość tych modułów na śnieg co najmniej 5 900Pa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów dowolnego producenta spełniających wszystkie wymagania zapytania.

**Pytanie nr 11 :**

W zapytaniu ofertowym, pkt 7.4, d), znajdują się wymogi dotyczące kart katalogowych podliczników energii elektrycznej z możliwością zdalnego dostępu do danych, gdzie Zamawiający wskazuje, iż ocenie będzie podlegało spełnienie minimalnych parametrów określonych w pkt 4.2. Nie znajdujemy przytoczonych parametrów w pkt 4.2. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie zapytania ofertowego.



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
76 195 900,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

**Odpowiedź :**

Zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 12 :**

Bardzo prosimy o doprecyzowanie wymagań stawianym modułom fotowoltaicznym, ponieważ większość kluczowych producentów na rynku oferuje moduły o obciążalności śniegowej max 5400Pa., przez co powstaje znaczące ograniczenie konkurencji.

- *wytrzymałość mechaniczna modułów na parcie wiatru min 2400 Pa oraz na obciążenie śniegiem min 5900 Pa*

**Odpowiedź :**

Wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 13 :**

Wymagany optymalizator mocy znacząco ogranicza konkurencję ze względu na podaną moc wejściową min. DC - 1400W. Bardzo proszę o doprecyzowanie lub zmianę wymaganej mocy minimalnej dla optymalizatorów mocy, ponieważ spełnić taki warunek może tylko i wyłącznie jeden producent a powinny być co najmniej 3 producenci spełniający takie wymaganie.

- *znamionowa moc wejściowa DC – 1400 W*  
- *absolutne napięcie wejściowe – 12 Vdc*  
- *maksymalny prąd wyjściowy – 24 Adc*  
- *maksymalne napięcie wyjściowe – 80 Vdc*

**Odpowiedź :**

Wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 10.02.2025, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 14 :**

W wyniku zgłoszonych pytań, które wymagają dodatkowego czasu na ich dokładne rozważenie i przygotowanie odpowiedzi, oraz w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom równego dostępu do niezbędnych informacji, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2025 r. Przedłużenie terminu pozwoli na rzetelne i staranne przygotowanie dokumentacji ofertowej.



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

**Odpowiedź :**

Pytania wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.02.2025r. o godz. 13<sup>00</sup> tj. 2 dni przed terminem otwarcia ofert, czyli w terminie krótszym niż 4 dni, o którym mowa w art. 284 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z zapisami art. 284 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert. Ponadto powyższe wyjaśnienia Zamawiającego nie wprowadzają zmian do zapisów zapytania ofertowego, wobec powyższego Zamawiający nie zmienia daty złożenia ofert.

**NIP** 756-10-03-146  
**Regon** 530997537

**tel./fax.**  
77/461 27 08  
**tel. alarmowy**  
994

**email**  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

**www**  
www.swik.com.pl

**Organ  
Rejestrowy**  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

**Kapitał zakładowy**  
76 195 900.00 zł

**Konto bankowe**  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

**ZARZĄD SPÓŁKI**  
Marian Waloszyński

PROKURENT

*Dorota Piętrowska*

*Marian Waloszyński*