



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie, 13.02.2023 r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
73 488 800,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia nr PZP/W-054/01/2023, nazwa zamówienia:

„Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie”

Pytania Wykonawców:

1. W nawiązaniu do zapisów ust. 5 pkt. 8 wzoru umowy prosimy o zmianę zapisów, że "zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść po wybraniu najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. ostatecznego terminu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. wymaga, aby zabezpieczenie zostało wniesione najpóźniej do 7 dni od wskazania oferty najkorzystniejszej.

2. W nawiązaniu do niespójnych zapisów par. 8 ust. 5 pkt. b wzoru umowy odnośnie wymaganej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ("1 000 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)"), prosimy o wskazanie prawidłowej sumy gwarancyjnej).

Odpowiedź:

Prawidłowa suma ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy wynosi 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). Zapisy we wzorze umowy zostaną poprawione.

3. W nawiązaniu do zapisów par. 8 ust. 5 pkt. b wzoru umowy odnośnie Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnym, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zaakceptuje standardowe wyłączenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Mając na uwadze standardy rynkowe uzyskanie polisy bez wyłączeń nie jest możliwe.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

opm

aw



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

**Organ
Rejestrowy**
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
73 488 800,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje lub nie zaakceptuje standardowe wyłączenia, po zapoznaniu się z tekstem polisy i wyłączeń.

4. W nawiązaniu do zapisów par. 8 ust. 5 pkt. b wzoru umowy odnośnie Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych prosimy o zniesienie wymogu dot. posiadania polisy również w okresie rękojmi - zwracamy uwagę, że tego typu polisa pokrywa szkody związane z prowadzeniem prac budowlano-montażowych i posiadanie polisy po zakończeniu prac jest niezasadne, ponieważ nie umożliwia uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z praktyką rynkową zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytkowania jest równoznaczne z końcem obowiązywania ochrony w zakresie ryzyk budowlano-montażowych, niezależnie od terminu końca jej ochrony, jaki jest wskazany w polisie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach umowy.

5. W nawiązaniu do zapisów par. 5 ust. 22 wzoru umowy zwracamy uwagę, że tego typu ubezpieczenie teoretycznie występuje jako gwarancja zapłaty, natomiast w praktyce jest on niedostępny na polskim rynku ubezpieczeń, w związku z czym wnioskujemy o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 5 ust. 22 wzoru umowy wymaga dodatkowego ubezpieczenia na okoliczność powstania obowiązku zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego w przypadku uchylania się od tego obowiązku Wykonawcy lub Podwykonawcy (dla dalszego Podwykonawcy) dotyczącej należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, a wynikającego z zapisów art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego.

Przedmiotowy zapis § 5 ust. 22 wzoru umowy dotyczy również ubezpieczenia kwestii odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu ciążącego na nim obowiązku zapłaty dla Podwykonawcy lub dla dalszego Podwykonawcy w sytuacji, gdy za ten sam zakres realizacji umowy została już uprzednio uregulowana zapłata na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, przy jednoczesnym braku możliwości potrącenia dokonanej w ten sposób podwójnej zapłaty za ten sam przedmiot umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zwraca się do Ubezpieczyciela w powyższej sytuacji, który zapewni ewentualną płatność dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bowiem Zamawiający środki te już wydatkował dla Wykonawcy.



Handwritten signature

Handwritten signature



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
73 488 800,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

Gwarancja należytego wykonania nie obejmuje tego rodzaju odpowiedzialności ubezpieczyciela. Chyba, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu taką gwarancję należytego wykonania, która będzie również obejmowała jednoznacznie tego rodzaju ubezpieczenie.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie wprowadza zmiany zapisów wzoru umowy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamówienie ma zostać zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z tym opracowanie dokumentacji technicznej jest w zakresie Wykonawcy. Wszelkie niezbędne informacje Zamawiający udostępnił w PFU. Ponadto w trakcie opracowania projektu przez Wykonawcę Zamawiający będzie służył swoją wiedzą i posiadanymi danymi.

7. W związku z planowaną budową SUW z której wody popłuczne będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ramach niniejszej inwestycji zwracamy się z prośbą o podanie ilości wód popłucznych jakie będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji, częstotliwość ich odprowadzania oraz długość jednego cyklu zrzutu. Powyższe informacje będą pomocne przy doborze projektowanej przepompowni ścieków.

Odpowiedź:


Zamawiający nie jest w stanie określić częstotliwości odprowadzania wód popłucznych oraz długości cyklu zrzutu w planowanej stacji wodociągowej. Na potrzeby zaprojektowania przepompowni należy przyjąć, że maksymalny zrzut wód popłucznych nie będzie większy niż 5 l/s i nie będzie trwał dłużej niż 25 minut.

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki

PROKURENT

Dorota Pietrowska



ofu