



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 21.05.2024r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
75 393 450,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński

1. dz. 2548/05/2024/Wew

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia nr PZP/W-130/04/2024, nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : „Budowa ujęć wody J-2, J-3 i stacji uzdatniania wody w m. Jędrynie” gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny 0001 Jędrynie”

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zamierza odwiercić i zbadać wodę ze studni oraz opracować dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia w toku prac projektowych, tj. przed wykonaniem projektu technologii stacji uzdatniania wody w m. Jędrynie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed uzyskaniem przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na budowę i innych wymaganych pozwoleń nie będzie wykonywał odwiertów i opracowywał dokumentacji hydrogeologicznej.

Wykonawca powinien założyć opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z danymi określonymi w zapytaniu ofertowym i załączonej decyzji środowiskowej.

2. Pytanie Wykonawcy:

W opisie zamówienia mowa jest o konieczności usuwania żelaza i manganu w wodzie, natomiast z zamieszczonych badań jakościowych dla studnie J-1 wynika przekroczenie manganu. Na podstawie wyników wody surowej z której/których studni należy zaprojektować SUW w m. Jędrynie?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien zaprojektować technologię uzdatniania wody z usuwaniem manganu i żelaza, nadmiar obu składników może być usuwany z ujmowanej wody surowej za pomocą tej samej instalacji uzdatniania wody.

3. Pytanie Wykonawcy :



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
75 393 450,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński

Czy w przypadku gdy jakość wody z odwierconych studni J-2 i J-3 będzie odbiegała od jakości założonej na etapie wykonania dokumentacji i konieczności korekty projektu Zamawiający zleci tą czynność wg odrębnej umowy wykonawcy opracowania „Budowa ujęć wody J-2, J-3 i stacji uzdatniania wody w m. Jędrynie” gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny 0001 Jędrynie.

Odpowiedź:

Jeśli zmiana projektu będzie wynikała z faktu, iż zmieniają się dane podane w decyzji środowiskowej i zapytaniu ofertowym a jakość wcześniej opracowanej dokumentacji i współpraca z projektantami będzie prawidłowa to Zamawiający rozważy taką możliwość.

4. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o umożliwienie etapowania płatności za wykonanie przedmiotu umowy:

- a) wykonanie koncepcji -20 %
- b) wykonanie projektu budowlanego oraz technicznego, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę -60 %
- c) uzyskanie pozwolenia na budowę -20 %

Odpowiedź:

W projekcie umowy w/w płatności nie zostały wykluczone zatem jeśli części zamówienia zostaną opracowane w uzgodnionych przez obie strony terminach Zamawiający wyrazi zgodę na etapowanie płatności.

5. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zamierza uzyskać pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa ujęć wody J-2, J-3 i stacji uzdatniania wody w m. Jędrynie” gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny 0001 Jędrynie bez odwierconych studni J-2 i J-3 ?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest docelowo uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem Wykonawca realizując zamówienie docelowo uzyska pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

6. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie dostępnego odbiornika wód z płukania filtrów z określeniem jego lokalizacji.



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146

Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

75 393 450,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Odpowiedź:

Odbiornikiem wód z płukania filtrów będzie sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w 2024r i 2025r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozpoczęcie robót czerwiec 2024r.) Zamawiający załącza fragment projektu sieci planowanych do budowy, a prowadzących do działki nr 19 w Jędryniach .

PREZES ZARZĄDU

Marian Waloszyński