

HK.90820.7.15.2024.MP

KOMUNIKAT z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
wtorek, 30 lipca 2024 r., godz. 09:30



**KOMUNIKAT nr 22/2024**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich**  
**z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy**  
**wodociągu publicznego Rozmierka zaopatrującego Rozmierkę i Jędrynie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**informuje, że:**

- zawartość azotanów w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wahała się od 43,3 mg/l do 57,1 mg/l. Stężenie azotanów w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 50 mg/l;
- **aktualnie woda w ujęciu Rozmierka, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych,**
- **woda w wodociągu publicznym Rozmierka nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla noworodków i niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz kobiet ciężarnych;**
- możliwe jest stosowanie domowych filtrów do usuwania azotanów;
- zaleca się stosowanie w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości azotanów- głównym źródłem azotanów w diecie są warzywa i peklowane mięso;
- zaleca się stosowanie w diecie składników o właściwościach przeciwutleniających takich jak kwas askorbinowy, zielona herbata, czy kakao, produkty z dużą zawartością witaminy C, E i A;
- woda wodociągowa może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku niemowląt;
- zaleca się podgrzewać wodę tylko do momentu osiągnięcia temperatury wrzenia, ponieważ nadmierne gotowanie wody może powodować koncentrację azotanów;
- jakość wody w wodociągu publicznym Rozmierka jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 77 44 00 325.**

**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*Katarzyna Kanoza*  
mgr Katarzyna Kanoza