



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 10.02.2025r.

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

**Organ  
Rejestrowy**  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

**Kapitał zakładowy**  
76 195 900,00 zł

**Konto bankowe**  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

**ZARZĄD SPÓŁKI**  
Marian Waloszyński

**Odpowiedzi na pytania Oferentów**

**Dotyczy: Zamówienia nr PZP/W-054/01/2025 , nazwa zamówienia:**

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 367kWp wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni  
ścieków Strzelce Opolskie ul. Czereśniowa 7”**

**Pytania Wykonawcy:**

**Pytanie nr 6 :**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji o pionowym montażu modułów fotowoltaicznych?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie dopuszcza montażu modułów fotowoltaicznych pionowo. Moduły fotowoltaiczne należy montować pod kątem 30° – 40° w kierunku południowym, aby uzyskać 100% ich wydajności produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Kierunek ustawienia modułów fotowoltaicznych, należy zrealizować zgodnie z założeniami opracowania projektowego i pozwoleniem na budowę.

**Pytanie nr 7 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie optymalizatorów o mocy wejściowej DC 1200W i parametrach elektrycznych odpowiadających tej mocy, o ile spełniają pozostałe wymagania projektowe? Pytanie uzasadniamy możliwością osiągnięcia identycznych cech funkcjonalnych optymalizatorów, przy zachowaniu tej samej wydajności i niższej ceny podzespołów.

**Odpowiedź :**

W opracowaniu projektowym założono optymalizatory mocy o nominalnej mocy wejściowej 1400W. Jeżeli na etapie realizacji zadania Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że optymalizatory mocy 1400W przyjęte w czasie sporządzania opracowania projektowego nie są już dostępne, wówczas Zamawiający dopuszcza



**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

**NIP** 756-10-03-146  
**Regon** 530997537

**tel./fax.**  
77/461 27 08  
**tel. alarmowy**  
994

**email**  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

**www**  
www.swik.com.pl

**Organ  
Rejestrowy**  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

**Kapitał zakładowy**  
76 195 900,00 zł

**Konto bankowe**  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

**ZARZĄD SPÓŁKI**  
Marian Waloszyński

zastosowanie optymalizatorów o mocy wejściowej 1200W. Jednakże muszą one być tego samego producenta co falowniki oraz ich parametry elektryczne będą dopasowane do zastosowanych modułów i falowników.

**PREZES ZARZĄDU**

*Marian Waloszyński*

*Marian Waloszyński*