

**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
77/461 42 26  
77/461 39 65

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
66 680 350,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński  
Tomasz Gibki



Strzelce Opolskie 04.03.2016r.

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali SIWZ**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW nr 1**

**Nr zamówienia : PZP/W – 103/02/2016**

**na**

**„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”**

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 03.03.2016r., udziela się następujących odpowiedzi :

**Pytanie nr 1 :**

Czy na cały obszar opracowania jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

**Odpowiedź :**

Na cały obszar opracowania jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w zakładce „BIP” (Biuletyn Informacji Publicznej), dalej w zakładce „Plany, strategie, programy” i dalej w punkcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” - (<http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=981>)


W tym miejscu można znaleźć punkt dotyczący Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Strzelce Opolskie z wykazem poszczególnych zakresów terenów (<http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1958>) oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy z wykazem poszczególnych miejscowości (<http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1957>)

**Pytanie nr 2 :**

Jaki jest przewidywany obszar opracowania (ha) dla wykonania map do celów projektowych?

**Odpowiedź :**

Obszar opracowania (ha) dla wykonania map do celów projektowych, powinien obejmować zakres umożliwiający Projektantowi prawidłowe i zgodne z wszelkimi normami oraz ze „sztuką projektową” przedstawienie graficzne zaprojektowanej modernizacji sieci i modernizacji obiektów Stacji wodociągowych, na podstawie których



## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146

Regon 530997537

**tel./fax.**

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

**tel. alarmowy**

994

**email**

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

**www**

www.swik.com.pl

**Organ**

**Rejestrowy**

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

**Kapitał zakładowy**

66 680 350,00 zł

**Konto bankowe**

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

**ZARZĄD SPÓŁKI**

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

będzie można uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę oraz w przyszłości, aby przyszły Wykonawca mógł bez problemów lokalizacyjnych na podstawie takich projektów zrealizować przedmiotową modernizację. Długości poszczególnych odcinków sieci oraz wykaz ilości stacji wodociągowych znajdują się w zestawieniach tabelarycznych w zał. 1a oraz 1b wraz z zamieszczonymi poglądowo planami sytuacyjnymi. Oferent może wyliczyć obszar niezbędny do opracowania projektowego (ha), mnożąc długości poszczególnych odcinków sieci z wymaganą szerokością obszaru z jednej i drugiej strony modernizowanej sieci. Zaś co do obiektów stacji wodociągowych, należy przyjąć obszar wymagany i niezbędny przy projektowaniu obiektów kubaturowych.

**Pytanie nr 3 :**

Czy zamawiający posiada pełną dokumentację na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i obiektów towarzyszących przeznaczonych do modernizacji?

**Odpowiedź :**

W punkcie 1 „Opis przedmiotu zamówienia” (zał. 1a i zał. 1b), dokonano zapisu, że Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie sposobu modernizacji poszczególnych sieci i obiektów stacji wodociągowych, obejmujące między innymi wykonanie inwentaryzacji i sprawdzeń stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i obiektów stacji wodociągowych. Wynika z tego jasno, że pełnej dokumentacji na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i obiektów towarzyszących przeznaczonych do modernizacji, Zamawiający nie posiada.

**Pytanie nr 4 :**

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez przedstawienie w ofercie poświadczenia/referencji w ramach "użyczenia zasobów" od podmiotu trzeciego (zgodnie z Ustawą PZP art. 26 pkt.2b), gdyż z SIWZ jednoznacznie to nie wynika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu dokumentów, które należy dołączyć do oferty w zakresie "użyczenia zasobów".

**Odpowiedź :**

Zamawiający przewidział udostępnienie jedynie potencjału osobowego, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotowego opracowania projektowego.

Możliwość taka wynika z pkt. V ppkt 5 SIWZ o treści :

„Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 6 do SIWZ)”.

W zał. Nr 6 do SIWZ Wykonawca podaje nazwę podmiotu udostępniającego oraz informację o podstawie do dysponowania np. umowa z podmiotem udostępniającym. Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca na





**STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
77/461 42 26  
77/461 39 65

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

**Organ  
Rejestrowy**  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

**Kapitał zakładowy**  
66 680 350,00 zł

**Konto bankowe**  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

**ZARZĄD SPÓŁKI**  
Marian Waloszyński  
Tomasz Gibki

każde żądanie Zamawiającego, będzie zobowiązany dostarczyć niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

**Pytanie nr 5 :**

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez używane w SIWZ pojęcie *stacja wodociągowa* (np.: SUW + stacja pomp, sam SUW, sama stacja pomp, lub coś innego)

**Odpowiedź :**

Opracowaniu sposobu modernizacji będą podlegały stacje wodociągowe, których obecny istniejący stan to :

- a) Stacja wodociągowa w Szczepanku – dwie studnie głębinowe, budynek w konstrukcji murowanej, zespół hydroforów, brak uzdatniania wody – tylko dezynfekcja wody,
- b) Stacja wodociągowa w Rozmierce – dwie studnie głębinowe, budynek w konstrukcji murowanej, zespół hydroforów, brak uzdatniania wody – tylko dezynfekcja wody,
- c) Stacja wodociągowa w Błotnicy Strzeleckiej – trzy studnie głębinowe, budynek w konstrukcji murowanej, zespół hydroforów, brak uzdatniania wody – tylko dezynfekcja wody,
- d) Stacja wodociągowa w Kadłubie – dwie studnie głębinowe zlokalizowane poza terenem stacji wodociągowej, budynek w konstrukcji murowanej, zbiornik magazynowania wody, zespół hydroforów, zespół pomp drugiego stopnia, brak uzdatniania wody – tylko dezynfekcja wody,

VICE PRZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

Tomasz Gibki

PREZES ZARZĄDU

Marian Waloszyński



dey