

Opole, 26.02.2025

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu**  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 77 44 35 270  
monika.krzywy@psgaz.pl

**Strzeleckie Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

Wasz znak: PTW-034/KK-124/02/2025/Wy  
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.079.25

Dot.: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych dn110 wybudowana w 2006 i w 2020 roku oraz przyłącza gazowe opisane na załączniku mapowym. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przedłożoną trasę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą siecią gazową należy wykonać wykopy kontrolne w obecności służb technicznych

- Gazowni w Krapkowicach, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz głębokości posadowienia sieci gazowej,
- projektowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy ułożyć poza strefą kontrolowaną gazociągu,
  - w miejscu kolizji z istniejącą siecią gazową należy zabudować rury osłonowe,
  - prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, bez sprzętu mechanicznego i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach,
  - należy zachować odległości normatywne od sieci gazowej,
  - w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej należy sposób zabezpieczenia sieci gazowej uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Krapkowicach,
  - ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
  - o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
  - strefę kontrolowaną dla przedmiotowej sieci gazowej opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640).

Czynną dystrybucyjną sieć gazową niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Z poważaniem,  
Kierownik Sekcji Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień

Monika Krzywy

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Krapkowicach
3. ZMDZ a/a + mapa



(00)559007734856438781

